



Užitný objem nádrž ND-24 je 22,5 m³
 Užitný objem šachty DN2000 je 5,5 m³

Celkový užitečný objem požární nádrže = 22,5 x 2 + 5,5 = 50,5 m³

Objem nádrže = 23,9 m³; hmotnost dílu se dnem = 14,2t;

Strop s0 – pojezd osobními vozidly a zásyp 0,5–1,5m; celková tloušťka stropu 150mm; hmotnost = 5,5t

Uvažovaná únosnost základové spáry 180 kPa; Nádrže se ukládají do výkopu s upraveným dnem srovnaným do roviny vrstvou štěrkopísku tl. cca 20 cm. Sestavy nádrží se ukládají na betonovou podkladní desku.

VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ DVOŘÁČEK	
KONTROLOVAL		
datum	09/2016	
měřitko	<i>Lukáš Dvořáček</i>	
stupeň dokumentace	VÝKRES TVARU	db betonové jímky s.r.o. Stříbrná 851, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem tel.: +420 732 32 32 44; fax: +420 566 560 312 www.db-jimky.cz; jimky@db-jimky.cz
objekt:	Požární nádrž 50m ³ - rozměrové schéma	ČÍSLO VÝKRESU