

PUDORYS



Označník "Zdroj požární vody"



Sestavy nádrží jsou ukládány dle geologických podmínek stavby a dle technologického postupu výroby.

VYPRACOVAL	BŘETISLAV JAKUBEC	 db betonové jímky s.r.o. Sřídřná 851, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem tel.: +420 732 32 32 44; fax: +420 568 560 312 www.db-jimky.cz ; jimky@db-jimky.cz
KONTROLOVAL	ING. LUKÁŠ DVOŘÁČEK	
datum 1/2025		
měřřtko		
stupeň dokumentace		
objekt: Požární nádrž 25 m3, ND24, B125 - schéma tvaru		ČÍSLO VÝKRESU