




PUDORYS



beton třídy pevnosti C35/45 a třídy agresivity prostředí XA3, XF4, XC2
krytí výztuže 30 mm

Užitný objem nádrž ND-24Z je 23,0 m³
Užitný objem šachty DN2000 je 5,5 m³

Celkový užitný objem požární nádrže = $23,0 \times 3 + 5,5 = 74,5 \text{ m}^3$

Hmotnost dna nádrže	15,3t
Hmotnost stropu	7,3t

Strop je dimenzován pro přejezd nákladních vozidel při vrstvě zásypu v rozmezí 0,5 až 1,5 m.

Minimální únosnost základové spáry je 180 kPa.
Sestavy nádrží jsou ukládány dle geologických podmínek stavby a dle technologického postupu výrobce.

VYPRACOVAL		BŘETISLAV JAKUBEC		
KONTROLOVAL		ING. LUKÁŠ DVOŘÁČEK		
datum	1/2025			
měřitko				
stupeň dokumentace	VÝKRES TVARU			
objekt: Požární nádrž 72 m3, ND27Z, D400 - schéma tvaru				ČÍSLO VÝKRESU