



PUDORYS



Poklop B125 DN600 s odvětráním

Poklop B125 DN600 s odvětráním



TEXT POŽÁRNÍ TABULKY

OBJEM NÁDRŽE	72 m ³
HLOUBKA NÁDRŽE	4,2 m
SACÍ VÝŠKA	4,4 m

Označník "Zdroj požární vody"

Savicové šroubení S110

-100-

25

[illegible]

--	--

[illegible][illegible][illegible][illegible]

--	--

11

POZNÁMKA

beton třídy pevnosti C35/45 a třídy agresivity prostředí XA3, XF4, XC2
krytí výztuže 30 mm


Užitný objem nádrží ND-24 je 22,7 m³
Užitný objem šachty DN2000 je 5,5 m³

Celkový užitný objem požární nádrže = $22,7 \times 3 + 5,5 = 73,5 \text{ m}^3$

Hmotnost dna nádrže	15,0t
Hmotnost stropu	7,3t

Strop je dimenzován pro přejezd osobních vozidel při vrstvě zásypu v rozmezí 0,5 až 1,5 m.

Minimální únosnost základové spáry je 180 kPa.
Sestavy nádrží jsou ukládány dle geologických podmínek stavby a dle technologického postupu výrobce.

VYPRAČOVAL	BŘETISLAV JAKUBEC	 db betonové jímký s.r.o. Sídlomá 651, 593 01 Bystrice nad Pernštejnem tel.: +420 732 92 32 44; fax: +420 566 560 312 www.db-jimky.cz ; jimky@db-jimky.cz
KONTOLOVAL	ING. LUKÁŠ DVOŘÁČEK	
datum 1/2025		
měřitko		
stupeň dokumentace	VÝKRES TVARU	
objekt: Požární nádrž 72 m3, 3x ND24, B125 - schéma tvaru		ČÍSLO VÝKRESU