



Užitný objem nádrž ND-24 je 23,2 m³
 Užitný objem šachty DN2000 je 5,5 m³

Celkový užitný objem požární nádrže = 23,2 x 3 + 5,5 = 75,1 m³

Objem nádrže = 23,9 m³; hmotnost dílu se dnem = 15,32t;

Strop ZS – pojezd osobními vozidly a zásyp 0,5–1,5m; celková tloušťka stropu 200mm; hmotnost = 7,3t

Uvažovaná únosnost základové spáry 180 kPa; Nádrže se ukládají do výkopu s upraveným dnem srovnaným do roviny vrstvou šterkopísku tl. cca 20 cm. Sestavy nádrží se ukládají na betonovou podkladní desku.

VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ DVOŘÁČEK		
KONTROLOVAL			
datum	11/2016		
měřítko	<i>Lukáš Dvořáček</i>		
stupeň dokumentace	VÝKRES TVARU	ČÍSLO VÝKRESU	XY
objekt:	Požární nádrž 72 m ³ D400 - rozměrové schéma		